

Numer zapytania	Z2176/10376/1
Tytuł zapytania	ZAK/2026/002357, Zakup pompy do kwasu w procesie CIP probio - Animex Starachowice
Kupiec prowadzący:	Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-09-22 14:12:36
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-09-22 14:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-10-01 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-09-29 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Zakup pompy do kwasu w procesie CIP probio" - Animex Starachowice**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego (RFP) i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy z którymkolwiek z Oferentów. Postępowanie ma charakter konkurencyjny i nie jest prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ma charakter:

- konkurencyjny
- negocjacyjny

Specyfikacja:

Pompa DMH 880-10 B-PV/T/T-X-E1B5B5XEMAG

Nr produktu 99587845

Numer EAN 5713831499756

Dane techniczne:

Nominalna wydajność przy 50 Hz: 880 l/h

Liczba głowic dozujących: 1

Dopuszczenia: CE, EAC, CNROHS, EX

Typ zaworu zwrotnego na ssaniu (pompa 1): Standard

Typ zaworu zwrotnego na tłoczeniu (pompa 1): Standard

Maksymalna lepkość medium: 50 mPa·s

Materiały

Korpus pompy: Aluminium

Głowica dozująca (pompa 1): Tworzywo sztuczne PVDF

Kula zaworu: Kompozyt PTFE

Gniazdo zaworu: Tworzywo sztuczne PVDF

Uszczelnienie zaworu: PTFE / kompozyt

Parametry montażowe

Maksymalne ciśnienie robocze przy 50 Hz: 10 bar

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie na ssaniu: 0,8 bar

Typ przyłącza ssawnego: spawane
Typ przyłącza tłocznego: spawane
Rozmiar przyłącza ssawnego: DN 40
Rozmiar przyłącza tłocznego: DN 40
Parametry cieczy
Tłoczona ciecz: woda
Zakres temperatury cieczy: od -10 do +60°C
Wybrana temperatura cieczy: 20°C
Gęstość: 998,2 kg/m³
Dane elektryczne
Moc pobierana P1: 1 kW
Częstotliwość sieci: 50 Hz
Maksymalna częstotliwość: 50 Hz
Napięcie znamionowe: 3 × 230/400 V
Stopień ochrony obudowy (IEC 34-5): IP55
Przewód zasilający w komplecie: Nie
Wtyczka zasilania: Brak
Sterowanie
Typ złącza: Brak wtyczki
Wariant sterowania: Standard
Przebieg częstotliwości (falownik): Nieprzystosowana do pracy z VFD
Objętość transportowa: 0,995 m³
Detekcja uszkodzenia/przecieku membrany: Nie

**Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Wiktor Misztak, p.o. Mistrz Techniczny,
tel. 784617048**

Data oczekiwanego terminu realizacji - 31.10.2026 r.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy oraz innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30%) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie.

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce obowiązuje OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie, to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany, jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji) do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Termin ważności oferty

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- prowadzenia negocjacji warunków handlowych i/lub technicznych z wybranymi Oferentami
- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia na każdym etapie
- swobodnego wyboru oferty, w tym wyboru oferty, która nie jest ofertą najtańszą
- odrzucenia którejkolwiek z ofert
- rezygnacji z postępowania, jego zamknięcia lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie, na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru oferty
- podjęcia powyższych działań bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Oferentów, w szczególności bez obowiązku podania przyczyny oraz bez obowiązku pokrywania kosztów przygotowania ofert

Złożenie oferty oznacza akceptację powyższych zasad postępowania.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx
7.	WymaganiaITpleng.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zakup i dostawa pompy do kwasu w procesie CIP probio		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
4.	Czas reakcji serwisowej: godziny	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie
5.	Maksymalny czas usunięcia awarii: godziny	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Miejsce dostawy: Animex Starachowice
3.	Oferta handlowa

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie