Numer zapytania	Z1923/10376/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	ZAK/2026/000566, Opomiarowanie mediów - Animex Starachowice
Kupiec prowadzący:	Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-03-11 11:09:15
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-11 11:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-23 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-19 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Opomiarowanie mediów" - Animex Starachowice**

Specyfikacja:

1. Cel projektu
System ma umożliwiać:
- ciągły pomiar zużycia mediów,
- lokalny i zdalny odczyt,
- archiwizację danych,
- wizualizację w SCADA,
- analizę historyczną (trendy),
- eksport danych.
Rozwiązanie musi mieć charakter przemysłowy, skalowalny i gotowy pod dalszą rozbudowę.

2. Zakres mediów objętych pomiarem
- Woda zimna (WZ)
- Woda ciepła (WC)
- Cyrkulacja wody ciepłej (CWC)
- Woda CSM
- Energia elektryczna - silniki
- LNG
Każdy punkt pomiarowy traktowany jako niezależny licznik.

3. Wymagania techniczne – aparatura pomiarowa
Wymagania minimalne:
- wykonanie przemysłowe,
- odporność na warunki środowiskowe (wilgoć, temperatura),
- interfejs komunikacyjny: preferowany Modbus
- możliwość montażu w istniejących rurociągach,

4. System automatyki i komunikacji
Zakres po stronie Wykonawcy:
- dobór urządzeń pomiarowych,
- dostawa liczników,
- wykonanie instalacji mechanicznej,
- wykonanie instalacji elektrycznej i komunikacyjnej,

- wykonanie szafy automatyki (jeżeli wymagana),
- adresacja wszystkich urządzeń,
- uruchomienie komunikacji.

5. Integracja z istniejącym systemem SCADA Asix
a) W zakres prac wchodzi:
- dodanie wszystkich liczników do SCADA,
- konfiguracja komunikacji,
- utworzenie zmiennych procesowych,
- wizualizacja punktów pomiarowych,
- konfiguracja archiwizacji danych,
- wykonanie trendów,
- możliwość eksportu danych,

b) URUCHOMIENIE KOMUNIKACJI (dodanie zmiennych) DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ASIX Z:
- Dodanie wszystkich zmiennych ze SCADA Elektrociepłowni (Mitsubishi PLC)
- Dodanie wszystkich zmiennych ze SCADA Podczyszczalni

6. Wymagania ofertowe (obowiązkowe)
Oferta musi zawierać rozbicie kosztów na:
- Każdy licznik wody – osobna pozycja
- Każdy licznik pary – osobna pozycja
- modele oferowanych urządzeń,
- termin realizacji,
- warunki gwarancji,
- warunki serwisu,

7. Dokumentacja powykonawcza
Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy:
- schemat komunikacji,
- listę adresów wszystkich liczników,
- instrukcję obsługi systemu,
- dokumentację techniczną urządzeń.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Adam Zaręba, Asystent ds. Technicznych, tel. 451156628

Data oczekiwanego terminu realizacji - 31.05.2026 r.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30%) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie.

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce obowiązujące OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie, to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany, jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji) do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Termin ważności oferty

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
2.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx
4.	Spec.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Opomiarowanie mediów		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
4.	Czas reakcji serwisowej: godziny	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie
5.	Maksymalny czas usunięcia awarii: godziny	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
Brak pozycji	

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie