

Numer zapytania	Z63/8425/1
Tytuł zapytania	SERWIS GENERATORÓW PARY WODNEJ FIRMY CLA YTON
Kupiec prowadzący:	Warczak, Klaudia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-09-30 13:14:44
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-09-30 13:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-10-01 18:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-10-01 17:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na okresowy serwis kotłowni parowej i generatorów pary wodnej firmy CLAYTON.

Zakres prac:

1. Generator pary Clayton SEG -304

Typ: EG-304-2

Nr. fabryczny: B8359

Godziny pracy: 11035

- Czyszczenie i regulacja palnika (kontrola spalania)
- sprawdzenie mechanizmów zabezpieczających palnik
- Przegląd pompy
- sprawdzenie zaworów zwrotnych lub ich wymiana
- wymiana membran pompy
- wymiana oleju w pompie
- kontrola zużycia elementów roboczych, kontrola luzów
- wymiana tłumików drgań
- wymiana pasków klinowych
- Sprawdzenie i wyczyszczenie wirnika dmuchawy
- Sprawdzenie układu wodnego i parowego
- Sprawdzenie działania układów automatyki sterowania i wizualizacji (diagnostyka komputerowa)
- stan aparatury łączeniowej
- kontrola aparatury monitorującej
- Sprawdzenie ścieżki gazowej
- Sprawdzenie działania napędów zaworów

2. Przegląd zbiornika odgazowywacza i armatury procesowej

- 3.Przegląd zbiornika Ruths'a i armatury procesowej
4.Przegląd szafy automatyki ECO1

- Sprawdzenie działania układów automatyki sterowania i wizualizacji (diagnostyka komputerowa)
- lokalizacja usterki na obiekcie
 - niepoprawna praca ustawników(pozytionerów Aplisens) szt.4
 - występują wahania prądu sterującego z karty wyjść analogowych przy wartości 20mA
- modyfikacja oprogramowania jeżeli będzie taka potrzeba
- sprawdzenie konfiguracji sprzętu
- diagnoza sygnałów
- ponownie uruchomienie systemu, testy
- zabezpieczenie oprogramowania
- wykonanie kopii zapasowej oprogramowania

5. Omówienie interfejsu komunikacyjnego z systemem obiektowym Mikrob

- Uzgodnienie listy sygnałów
- Komunikacją Profinet oparta na standardzie przemysłowego Ethernetu w celu wizualizacji pracy kotłowni na monitorach w sterowni produkcyjnej

Wymagania:

1. Kierownik prac obiektowych
2. Dostawa materiałów (zakup, dostawa kompletu materiałów po stronie Wykonawcy)
3. Zapewnienie oświetlenia roboczego
4. Protokół (po wykonanym przeglądzie), uwzględniający zakres wykonanego przeglądu, regulacje i pomiary

oraz:

- Ubezpieczenie na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP, SEP
- Przestrzeganie przepisów i obowiązujących norm
- Nadzór osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.
W przypadku pytań zachęcam do kontaktu przez Platformę Logintrade.

Pozdrawiam,
Klaudia Warczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	SERWIS KOTŁOWNI PAROWEJ ORAZ GENERATORÓW PARY WODNEJ FIRMY CLA YTON (zgodnie z wyszczególnionym zakresem prac)		1	szt.	Inne
2.	CZĘŚCI ZAMIENNE		1	szt.	Inne
3.	KOSZT DOJAZDU (64-500 Szamotuły)		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: przelew, 21 dni
2.	Adres realizacji: 64-500 Szamotuły

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Jaki jest możliwie najszybszy termin realizacji?

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak