

Numer zapytania	Z1422/8436/1
Tytuł zapytania	ZAK/2024/002544 Wykonanie zasilania do stacji ładowania wózków - Animex Starachowice
Kupiec prowadzący:	Rybarkiewicz, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-10-10 09:14:03
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-10-10 09:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-21 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-17 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry, zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym.

Proszę o przedstawienie oferty wedle poniższych wytycznych.
SPECYFIKACJA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO PROSTOWNIKÓW W KONTENERZE.

- 1.Montaż gniazda bezpiecznikowego 3P400A/400V w STG/RG/NN/04kV Tr.2 w polu nr 09.
- 2.Wykonanie trasy kablowej korytem kablowym 150/60mm2. z STG do lokalizacji bramy ekspedycji nr 9.
- 3.Wykonanie instalacji elektrycznej kablem YKYXS żo 5x1x95mm2. 0,6/1kV ok.200mb.
- 4.Montaż nowej skrzynki elektrycznej IP66 obok bramy ekspedycji nr 9 z wyposażeniem w aparaturę elektryczną:
 - a).wyłącznik kompaktowy 3P 250A/400V50Hz. z cewką wybijakową.
 - b).wyłącznik awaryjny obok wyłącznika kompaktowego 3P 250A/400V50Hz.
- 5.Montaż przewodów elektrycznych LGY 5 x 70mm2. z liną nośną od skrzynki elektrycznej z budynku produkcyjnego do skrzynki elektrycznej kontenera w raz ze słupem do mocowania oraz zapasem 10mb.
- 6.Montaż nowego osprzętu elektrycznego w skrzynce elektrycznej IP66 w kontenerze:
 - a).falownik do wentylatora wyciągowego 2,2kW/400V50Hz. z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym 3P C20A/400V50Hz.
 - b).stycznik 25A/400V50Hz. z przekaźnikiem bistabilnym z cewką 230V50Hz. do oświetlenia ogólnego oraz zabezpieczenie nadmiarowoprądowe 1P10A/230V50Hz.
 - c).wyłączniki nadmiarowoprądowe 3P C32A/400V x 2 sztuki 3P C20A/400V x 2 sztuki 3P 16A/400V x 2 sztuki 3P C10A/400V x 5 sztuk.
 - d).montaż nowych gniazd PCE 3P+N+PE/32A/400V50Hz.IP67 x 2sztuki.
 - e).montaż nowych gniazd PCE 3P+N+PE/16A/400V 50Hz. IP67 x 5 sztuk.
 - f).montaż nowego oświetlenia 10 sztuk lamp LED/230V50Hz. IP66 z wyłącznikami bistabilnymi w lokalizacji drzwi wejściowych 2 sztuki.
 - g).montaż i podłączenie lampy LED oznaczeniem drogi ewakuacyjnej.
- 7.Montaż nowego wentylatora wyciągowego 2,2kW/400V50Hz.na kontenerze oraz podłączenie przewodem YDYżo 5x2,5mm2 ze skrzynki elektrycznej w kontenerze.
- 8.Podłączenie elektryczne bramy p.poż przewodem YDYżo 5x2,5mm2.
- 9.Należy wykonać przejścia p.poż instalacji elektrycznej przez ściany budynku produkcyjnego.
- 10.Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej z protokołami pomiarami ochronnymi oraz izolacji.
- 11.Na wizję lokalną zakresu prac instalacji elektrycznej należy przyjechać osobiście.

Kontakt w kwestiach technicznych i wizji lokalnej: Julia Stepień, julia.stepien@animex.pl tel: +48 518097877

DATA OCZEKIWANEJ REALIZACJI: 2024-11-18

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji) do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przeгляд/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade

UMOWA O POUFNOŚCI:

Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku.)

Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS

Skany podpisanych umów proszę wysłać na adres: email: grzegorz.rybarkiewicz@animex.pl

Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów realizowanych w całej Grupie Animex

Z poważaniem,

Grzegorz Rybarkiewicz

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Umowa o poufności.pdf
2.	Zal 2a_Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Zal 2b_Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie zasilania do stacji ładowania wózków		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni robocze	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja: miesiące	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Termin ważności oferty Zgoda na e-fakturę

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak