

Numer zapytania	Z1880/8436/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2025/001720] Wykonanie przyłączy elektrycznych do szaf rozdzielczych - Animex K4
Kupiec prowadzący:	Rybarkiewicz, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-09-15 09:15:15
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-09-15 09:17:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-09-23 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-09-18 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry, zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym

Proszę o przedstawienie oferty wedle poniższych wytycznych.
Proces polega na wykonaniu podłączeń elektrycznych z rozdzielni RW1 do RG1 i R.01 oraz z RG1 do rozdzielni R.02, R.03, R.04 do R.05. **Zgodnie z załączonym schematem dwg.**

1. Szafa R.01 moc zainstalowana 85kW, moc szczytowa 48 kW, wymagany przewód zasilający YKYżo 5x35 mm2 zasilana z trafo stacji.
2. Budowa rozdzielni elektrycznej RG1 zewnętrznej w wykonaniu inox, co najmniej IP65, na płycie fundamentowej przy kontenerach obsługujących urządzenia zasilane z rozdzielni od R.01 do R.05. Konieczność montażu wyłączników z cewką wybijakową.
3. Rozdzielnia zasilana przewodem NSHXAFO 5x240 mm2, długość 200 metrów, prowadzone wzdłuż rur biegnących po elewacji budynku.
4. W rozdzielni muszą znajdować się zabezpieczenia do szaf:
a) R.02 (kontener M51) moc zainstalowana 85 kW, moc szczytowa 48 kW. Wymagany przewód zasilający YKYżo 5x35 mm2.
b) R.03 (kontener M52) moc zainstalowana 105 kW, moc szczytowa 60 kW. Wymagany przewód zasilający YKYżo 5x70 mm2.
c) R.04 (kontener M52) moc zainstalowana 55 kW, moc szczytowa 33 kW. Wymagany przewód zasilający YKYżo 5x25 mm2.
d) R.05 (szafka RA przed wejściem do kontenera M51) moc zainstalowana 15 kW, moc szczytowa 15 kW, wymagany przewód zasilający (N)HXH - Jżo 5x10 mm2 + HGDS 3x1,5 (sygnał z szafki RA na wybijanie zasilania w rozdzielni elektrycznej RG1).
5. Rozdzielnia powinna posiadać licznik energii elektrycznej z możliwością podpięcia do systemu SCADA.
6. Przewody do szaf muszą być poprowadzone w korytach kablowych adekwatnych do środowiska.
7. Wszystkie wykonane przepusty dla kabli zasilających muszą być zgodne z zasadami ppoż.
8. Poglądowy schemat lokalizacji sterowni w załączniku.
9. Dostarczenie dokumentacji instalacji elektrycznej powykonawczej plus aprobaty, atesty.

Data oczekiwanej realizacji: do końca listopada 2025

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia , szkolenia i innych kosztów niezbędnych do poniesienia).

Gwarancja min. 36 miesiące.

Osoba kontaktowa t kwestiach technicznych Jarosław Krokos tel. 532 171 332

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia , szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade

UMOWA O POUFNOŚCI:

Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku.)

Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS

Skany podpisanych umów proszę wysłać na adres: email: grzegorz.rybarkiewicz@animex.pl

Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów realizowanych w całej Grupie Animex

Z poważaniem,

Grzegorz Rybarkiewicz

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	2000 zgoda Animex Foods Sp z o_o_.pdf
2.	Non-disclosure Agreement all companies.pdf
3.	Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf
4.	Zal 2a_Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
5.	Zal 2b_Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie przyłączy elektrycznych do szaf rozdzielczych		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.4	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.5	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja: miesiące	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Termin ważności oferty
5.	Oferta z kosztorysem, pełnym zakresem prac, warunkami płatności, gwarancji.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak