

Numer zapytania	Z100/12205/1
Tytuł zapytania	Usługa serwisowa instalacji dotyczącej technologii odzysku ciepła, przeglądy serwisowe chłodzi sprężarkowych- Sokółka 16-100
Kupiec prowadzący:	Słotkowska, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-01-05 15:05:56
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-01-05 15:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-02-09 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-02-09 08:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do składania ofert na przeglądy serwisowe chłodzi sprężarkowych producenta MAS.

#### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są przeglądy serwisowe chłodzi sprężarkowych producenta MAS.

##### 1.1. Chłodzi sprężarkowa SCWH090 producent MAS rok produkcji 2016

###### Zakres przeglądu:

1. Ocena działania parametrów urządzenia.
2. Sprawdzenie i regulacja parametrów pracy urządzeń chłodniczych.
3. Sprawdzenie ciśnienia roboczego instalacji freonowej wraz z nastawami.
4. Sprawdzenie stanu technicznego oraz utrzymania czystości wymienników lamelowych.
5. Sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej (stężenie roztworu glikolowego).
6. Sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej oraz jej ewentualnych zanieczyszczeń.
7. Sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem.
8. Prawidłowość zamontowania i działania oraz szczelności przełączników zabezpieczających pod ciśnieniem.
9. Sprawdzenie grzałek karteru sprężarek (presostat niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia, presostat sterujący, zawór bezpieczeństwa).
10. Kontrola szczelności urządzenia wraz z Przekazaniem protokołu z kontroli

##### 1.2 Chłodzi sprężarkowa SCW540 producent MAS rok produkcji 2016

###### Zakres przeglądu:

1. Ocena działania parametrów urządzenia.
2. Sprawdzenie i regulacja parametrów pracy urządzeń chłodniczych.

3. Sprawdzenie ciśnienia roboczego instalacji freonowej wraz z nastawami.
4. Sprawdzenie stanu technicznego oraz utrzymania czystości wymienników lamelowych.
5. Sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej (stężenie roztworu glikolowego).
6. Sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej oraz jej ewentualnych zanieczyszczeń.
7. Sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem.
8. Prawidłowość zamontowania i działania oraz szczelności przełączników zabezpieczających pod ciśnieniem.
9. Sprawdzenie grzałek karteru sprężarek (presostat niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia, presostat sterujący, zawór bezpieczeństwa).
10. Kontrola szczelności urządzenia wraz z Przekazaniem protokołu z kontroli

**Przegląd każdego z urządzeń musi odbywać się 2 razy do roku.**

**Uwaga! Wymagamy wizji lokalnej!- oferty bez wizji lokalnej nie będą brane pod uwagę.**

Numer kontaktowy do osoby na zakładzie **Pan Andrzej +48 696480694**

W zakresie przeglądu wymagamy sprawdzenia wszystkich instalacji współpracujących, które mogą mieć wpływ na prawidłową pracę urządzeń.

## **2. Warunki zamówienia:**

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

## **3. Termin składania i warunki formalne oferty:**

3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

3.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

## **5. Przebieg postępowania:**

5.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

5.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

5.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

5.2.2. swobodnego wyboru oferty

5.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

5.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

5.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

## **6. Postanowienia końcowe:**

6.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html>

Pozdrawiam,

Patrycja Słotkowska

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	instalacja Sokółka.xlsx
2.	Działanie technologii ZWD Sokółka.docx

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przeгляд Chłodni Sprężarkowej SCWH090 MAS		2	szt.	Inne
2.	Przeгляд Chłodni Sprężarkowej SCW540 MAS		2	szt.	Inne
3.	Dojazd do ZWD Sokółka 16-100 (o ile nie został wliczony w koszt usługi)		1	szt.	Inne
4.	Roboczogodzina w przypadku awarii		1	rbg.	Inne

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Dostawca posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonania usługi

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o podanie wartości polisy OC
2.	Czy wizja lokalna odbyła się?

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie