

Numer zapytania	Z1546/10376/1
Tytuł zapytania	ZAK/2025/000367, Modernizacja układu rozruchowego gwiazdy - trójkąt na rozruch z softstartem sprężarek K1, K3, K4 - Animex Ełk
Kupiec prowadzący:	Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-02-25 11:14:04
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-02-25 11:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-07 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-04 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu "**Modernizacja układu rozruchowego gwiazdy - trójkąt na rozruch z softstartem sprężarek K1, K3, K4**" - Animex Ełk

#### **Specyfikacja:**

- Modernizacja zasilania oraz układu rozruchowego gwiazdy -trójkąt na rozruch z softstartem silnika sprężarki amoniakalnej K1
  - Demontaż obecnych styczników oraz wyłącznika 250A
  - Dobór oraz montaż softstartu ( firmy Danfoss) dla silnika 132kW, 223A, 2976/min klasy IE3 w istniejącym polu rozdzielni elektrycznej i jego konfiguracja
  - Montaż wyłącznika 400A
  - Wykonanie nowego zasilania kablowego dla softstartu oraz wyłącznika
  - Modernizacja sterowania pod pracę z softstartem
  - Uruchomienie sprężarki
- Modernizacja układu rozruchowego gwiazdy -trójkąt na rozruch z softstartem silnika sprężarki amoniakalnej K3
  - Dobór oraz montaż softstartu ( firmy Danfoss) dla silnika 315kW, 533A, 2971/min, klasy IE3 w istniejącym polu rozdzielni elektrycznej i jego konfiguracja
  - Demontaż obecnych styczników od rozruchu silnika Gwiazda-trójkąt
  - Wykonanie nowego zasilania kablowego softstartu
  - Modernizacja sterowania pod pracę z softstrtem
  - Uruchomienie sprężarki
- Modernizacja układu rozruchowego gwiazdy - trójkąt na rozruch z softstartem silnika sprężarki amoniakalnej K4
  - Dobór oraz montaż softstartu ( firmy Danfoss) dla silnika 450kW , 750A 2965/min, klasy IE3 w istniejącym polu rozdzielni elektrycznej i jego konfiguracja
  - Demontaż obecnych styczników od rozruchu silnika Gwiazda-trójkąt
  - Wykonanie nowego zasilania kablowego softstartu
  - Modernizacja sterowania pod pracę z softstartem
  - Uruchomienie sprężarki

**Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Marek Piechowski, Brygadzista Techniczny, tel. 604420229**

Data oczekiwanego terminu realizacji - 07.06.2025 r.

**Wymagania ogólne:**

**Oferta powinna zawierać kosztorys** (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

**Warunki i termin płatności** - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30%) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

**WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie**

**Termin realizacji**

**Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego**

**Cena**

**Termin ważności oferty**

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do:**

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

**LISTA ZAŁĄCZNIKÓW**

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
2.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja układu rozruchowego - sprężarka K1		1	usługa	Inne
2.	Modernizacja układu rozruchowego - sprężarka K3		1	usługa	Inne
3.	Modernizacja układu rozruchowego - sprężarka K4		1	usługa	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
	Brak pozycji

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie