

Numer zapytania	Z2119/10376/1
Tytuł zapytania	ZAK/2026/001937, Modernizacja instalacji elektrycznej ubój strona brudna - Animex Starachowice
Kupiec prowadzący:	Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-08-10 10:49:45
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-08-10 10:51:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-08-26 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-08-26 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Modernizacja instalacji elektrycznej ubój strona brudna" - Animex Starachowice**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego (RFP) i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy z którymkolwiek z Oferentów. Postępowanie ma charakter konkurencyjny i nie jest prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ma charakter:

- konkurencyjny
- negocjacyjny

Specyfikacja:

1. Demontaż istniejących oraz montaż nowych tras instalacji elektrycznej w korytach siatkowych nierdzewnych kwasoodpornych 316L.

2. Odłączenie w rozdzielni RU-3 i przy odbiornikach w hali uboju oraz demontaż przewodów istniejącej instalacji elektrycznej.

3. Montaż i podłączenie nowych przewodów elektrycznych, typ YLYżo 0,6/1kV o przekrojach dobranych do odbiorników w pozycjach nr 5 i 6.

4. Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej z osprzętem elektrycznym oraz montaż nowej instalacji oświetleniowej z osprzętem elektrycznym i oprawami LED Selene THEUSLED IP69K, łącznikami AQUANT IP65.

5. Rozdzielnia wydziałowa RU-3 pole nr 1 i 2 w pom. nr 14.1, nowe obwody elektryczne:

- Zestaw wentylacyjny, typ przewodu: YLYżo5x6mm².
- Szczeciniarka silnik 30kW/400V50Hz.(Y/D) w sekcji nr 1, typ przewodu: 2xYLYżo4x16mm²
- Szczeciniarka silnik 30kW/400V50Hz.(Y/D) w sekcji nr 2, typ przewodu: 2xYLYżo4x16mm²
- Pompa wody nr 1 do szczeciniarki, typ przewodu: YLYżo4x4mm²
- Pompa wody nr 2 do szczeciniarki, typ przewodu: YLYżo4x4mm²

- Pompa wody rezerwowa do szczeciniarki, typ przewodu: YLYżo4x4mm2
- Przenośnik przed szczeciniarką, typ przewodu: YLYżo4x2,5mm2
- Przenośnik za szczeciniarką, typ przewodu: YLYżo4x2,5mm2
- Przenośnik szczeciny nr 1 – typ przewodu: YLYżo4x2,5mm2
- Przenośnik szczeciny nr 2 – typ przewodu: YLYżo4x2,5mm2
- Przenośnik pęt, typ przewodu: YLYżo4x2,5mm2
- Pompa wody nr 1 oparzelnik, typ przewodu: YLYżo4x6mm2
- Pompa wody nr 2 oparzelnik, typ przewodu YLYżo4x6mm2
- Czyszczarka wstępna - silniki 4 sztuki, typ przewodu: YLYżo4x2,5mm2
- Wciągnik rozpieraczy, typ przewodu: YLYżo4x2,5mm2
- Gniazdo PCE 400V50Hz. 3P+N+PE, typ przewodu: YLYżo5x4mm2
- Zestaw wentylacyjny, typ przewodu: YLYżo5x6mm2
- Pompa krwi, typ przewodu: YLYżo5x2,5mm2
- Zestaw wentylacyjny (falownik), typ przewodu: YLYżo5x2,5mm2
- Wykonać instalację elektryczną przewodem YLYżo5x6mm2 z rezerw kaset BM w RU-3 w pobliże skrzynki sterowniczej krwi-cytrynian.

6.Rozdzielnia wydziałowa RU-3 pole nr 3 w pom.nr14.1, nowe obwody elektryczne:

- Suszarka silniki 4 sztuki, typ przewodu: YLYżo4x2,5mm2
- Czyszczarka silniki 10 sztuk, typ przewodu: YLYżo4x2,5mm2
- Agregat do nożyc, typ przewodu: YLYżo5x4mm2
- Skrzynka pod szczeciniarką, typ przewodu: YLYżo5x4mm2
- Wentylatory wciągowe, silniki 4 sztuki, typ przewodu: YLYżo4x2,5mm2
- Wciągarka demag, typ przewodu: YLY5x2,5mm2
- Obwód oświetlenia w części brudnej uboju, typ przewodu YLY5x2,5mm2
- Obwód oświetlenia za szczeciniarką, typ przewodu: YLYżo3x2,5mm2
- Dwa obwody gniazdowe 230V50Hz. typ przewodu 2xYLYżo3x2,5mm2 napowietrzanie oparzelnika i pompki szczeciniarki
- Zasilanie rejestratora oparzelnika, typ przewodu YLYżo3x2,5mm2.

7.Przewody instalacji elektrycznej - sterowniczej:

- Czyszczarki i suszarki, typ przewodu: (JZ-600 HELUKABEL) 21G1,5mm2
- Szczeciniarki, pompy, przenośnik szczeciny, typ przewodu: (JZ-600 HELUKABEL) 40G1,5mm2
- Pompy wody oparzelnika i przenośnik pęt, typ przewodu: (JZ-600 HELUKABEL) 21G1,5mm2)
- Przenośnik płytowy za szczeciniarką, typ przewodu: YLYżo4x1,5mm2
- Czyszczarka wstępna, typ przewodu: YLYżo4x1,5mm2
- Wciągnik rozpieraczy, typ przewodu: YLYżo4x1,5mm2
- Oświetlenie i wentylacja, typ przewodu (JZ-600 HELUKABEL) 9G1,5mm2.

8.Wykonać przejścia przeciwpożarowe dla instalacji elektrycznej przechodzącej przez ściany hal produkcyjnych oraz korytarzy technicznych.

9.Wykonać dokumentację powykonawczą, schematy instalacji elektrycznej, opisy obwodów i osprzętu elektrycznego z protokołami pomiarowymi ochronnymi, pętli zwarcia i rezystancji izolacji.

Konieczna wizja lokalna.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Karol Januchta, p.o. Kierownik Działu Energetycznego, tel. 734169396

Data oczekiwanego terminu realizacji - 31.10.2026 r.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30%) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie.

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce obowiązujące OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie, to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany, jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji) do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Termin ważności oferty

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- prowadzenia negocjacji warunków handlowych i/lub technicznych z wybranymi Oferentami
- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia na każdym etapie
- swobodnego wyboru oferty, w tym wyboru oferty, która nie jest ofertą najtańszą
- odrzucenia którejkolwiek z ofert
- rezygnacji z postępowania, jego zamknięcia lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie, na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru oferty
- podjęcia powyższych działań bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec Oferentów, w szczególności bez obowiązku podania przyczyny oraz bez obowiązku pokrywania kosztów przygotowania ofert

Złożenie oferty oznacza akceptację powyższych zasad postępowania.

Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku) - dotyczy firm, które nie podpisały takiej umowy.

Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS. Oryginał (1 egz.) proszę wysłać na adres:

Animex Foods sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 8, 14-200 Iława (z dopiskiem Ewelina Witkowska)
Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów realizowanych w całej Grupie Animex

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx
7.	Umowa_o poufności - wzór_wszystkie spółki.docx
8.	Animex_Umowa_o poufności - wzór_PL.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja instalacji elektrycznej ubój strona brudna		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
4.	Czas reakcji serwisowej: godziny	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie
5.	Maksymalny czas usunięcia awarii: godziny	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oferta handlowa z zakresem prac oraz warunkami i terminem płatności

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie