

Numer zapytania	Z2094/10376/1
Tytuł zapytania	ZAK/2026/001746, Wykonanie instalacji parowej wraz ze stacją redukcji ciśnienia pary technologicznej dla zasilania urządzeń odkurzaczy sadła - Animex Starachowice
Kupiec prowadzący:	Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-07-20 12:52:43
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-07-20 12:55:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-07-29 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-07-27 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Wykonanie instalacji parowej wraz ze stacją redukcji ciśnienia pary technologicznej dla zasilania urządzeń odkurzaczy sadła" - Animex Starachowice**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego (RFP) i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy z którymkolwiek z Oferentów. Postępowanie ma charakter konkurencyjny i nie jest prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ma charakter:

- konkurencyjny
- negocjacyjny

Specyfikacja:

1. Rurociąg zasilający pary

Wykonanie rurociągu parowego zasilającego do stacji redukcji ciśnienia o parametrach:

średnica: DN25

długość: około 40 mb

medium: para nasycona

ciśnienie robocze przed stacją redukcyjną: 6 bar(g)

materiał: stal czarna bezszwowa do instalacji parowych

wyposażenie w niezbędne podpory, kompensację wydłużeń i armaturę odcinającą.

2. Stacja redukcji ciśnienia pary

Dostawa oraz montaż kompletnej stacji redukcyjnej obejmującej:

zawory odcinające przed i za stacją,

filtr siatkowy,

separator pary (jeżeli wymagany przez producenta reduktora),

zawór redukcyjny,

manometr przed reduktorem,

manometr za reduktorem,

zawór bezpieczeństwa,

układ odwadniania.

Parametry pracy:

ciśnienie zasilania: 6 bar(g)
ciśnienie za reduktorem: 2 bar(g)
wymagane zapotrzebowanie pary: 100 kg/h
wydajność stacji: minimum 120 kg/h.

3. Kolektor parowy

Wykonanie kolektora rozdzielczego:

średnica: DN40

długość: około 2 mb

wyposażenie w punkt odwadniający pod kolektorem,

wyposażenie w 2 odejścia technologiczne DN20,

wyposażenie w 1 wyjścia rezerwowe DN20 zaślepione,

łącznie 3 zaworów odcinających DN20.

4. Odejścia do odbiorników

Wykonanie odejść do urządzeń:

liczba odejść: 2 szt.

średnica: DN20

zakończenie zaworem odcinającym przy odbiorniku,

wykonanie kompletnych połączeń do istniejących urządzeń.

5. Instalacja kondensatu

Wykonanie rurociągu powrotu kondensatu:

średnica: DN20

długość: około 50 mb

wykonanie wymaganych spadków instalacji,

wyposażenie w punkty odwodnienia zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

6. Konstrukcje wsporcze

Wykonanie:

konstrukcji wsporczych,

zawieszek,

obejm,

mocowań rurociągów,

mocowania kolektora.

7. Wpięcie do istniejącej instalacji

Zakres obejmuje:

wykonanie wszystkich niezbędnych wpięć do istniejących instalacji pary oraz kondensatu,

wykonanie prac przyłączeniowych podczas postoju produkcyjnego,

przewodzenie prac wyłączeniowych wyłącznie w weekend.

8. Izolacja

Wykonanie izolacji wszystkich nowych rurociągów, armatury, stacji redukcyjnej i kolektora:

izolacja z wełny mineralnej o grubości dostosowanej do temperatury medium,

płatcz z blachy aluminiowej na poddaszu technicznym,

płatcz z blachy nierdzewnej INOX na hali produkcyjnej.

9. Odbiory i uruchomienie

Wykonawca zobowiązany jest do:

wykonania prób szczelności,

rozruchu instalacji,

regulacji stacji redukcyjnej,

przekazania dokumentacji powykonawczej,

przekazania deklaracji zgodności i kart katalogowych zastosowanej armatury.

Wymagania ofertowe

Oferta powinna zawierać:

Koszt materiałów.

Koszt robocizny.

Koszt izolacji.

Koszt uruchomienia.

Łączną wartość zadania.

Termin realizacji.

Okres gwarancji.

Termin płatności.

Listę proponowanych materiałów i armatury.

Karty katalogowe stacji redukcji ciśnienia.

Parametry projektowe

Zapotrzebowanie pary: 100 kg/h

Ciśnienie zasilania: 6 bar(g)

Ciśnienie po redukcji: 2 bar(g)

Liczba odbiorników: 2 szt.

Medium: para technologiczna nasyciona oraz kondensat.

W ofercie proszę o podanie dwóch opcji:

1. ze stacją redukcji pary oraz konieczną armaturą
2. Bez stacji redukcji, tylko instalacje.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Karol Januchta, p.o. Kierownik Działu Energetycznego, tel. 734169396

Data oczekiwanego terminu realizacji - 30.09.2026 r.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30%) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie.

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce obowiązuje OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie, to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany, jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji) do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Termin ważności oferty

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- prowadzenia negocjacji warunków handlowych i/lub technicznych z wybranymi Oferentami
- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia na każdym etapie
- swobodnego wyboru oferty, w tym wyboru oferty, która nie jest ofertą najtańszą
- odrzucenia którejkolwiek z ofert
- rezygnacji z postępowania, jego zamknięcia lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie, na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru oferty
- podjęcia powyższych działań bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec Oferentów, w szczególności bez obowiązku podania przyczyny oraz bez obowiązku pokrywania kosztów przygotowania ofert

Złożenie oferty oznacza akceptację powyższych zasad postępowania.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie instalacji parowej wraz ze stacją redukcji ciśnienia pary technologicznej dla zasilania urządzeń odkurzaczy sadła - opcja I ze stacją redukcji pary oraz konieczną armaturą		1	usługa	Inne
2.	Wykonanie instalacji parowej wraz ze stacją redukcji ciśnienia pary technologicznej dla zasilania urządzeń odkurzaczy sadła - opcja II bez stacji redukcji, tylko instalacje		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwykły	Nie
4.	Czas reakcji serwisowej: godziny	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie
5.	Maksymalny czas usunięcia awarii: godziny	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oferta handlowa z kosztorysem prac

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak