

Numer zapytania	Z120/31483/1
Tytuł zapytania	ZAK/2024/003160 umowa serwisowa w zakresie przeglądu okresowego, serwisowania i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)-Wytwórnice Pasz Agri Plus
Kupiec prowadzący:	Wydra, Agnieszka
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-02 10:23:08
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-02 10:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-01-12 20:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-01-07 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszam do składania ofert na przeglądy kwartalne oraz serwis systemów instalacji przeciwpożarowych w Wytwórnicach Pasz Agri Plus:

WP Zamość, ul. Namysłowskiego 3, 22- 400 Zamość

WP Krąplewice, Krąplewice 40a, 86-130 Laskowice Pomorskie

WP Kętrzyn, ul. Bałtycka 24A, 11-400 Kętrzyn

WP Czarne Małe, Łysinin 2a, 78-550 Czaplonek

Proszę o przesłanie oferty w pliku pdf, z dokładnie opisanym zakresem oraz częstotliwością przeglądów oraz warunkami handlowymi tj.:

- Cena za przegląd
- Termin płatności
- Stawka serwisowa z rozbiem na dni tygodnia/noce/weekendy i święta
- Okres gwarancji
- Czas reakcji serwisowej
- Czas usunięcia awarii
- Dostępność serwisu (w jakich godzinach)

Elementy systemu:

WP Krąplewice:

- centrala *IP CX B6A* - 1 szt.
- czujka punktowa MTD 533X- 10 szt.
- ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X, - 8 szt.
- sygnalizator akustyczno optyczny RoLP LX Wall, - 10 szt.
- centrala zasysająca ASD 535-2 - 2 szt.
- moduł BX-IOM - 2 szt.
- sygnalizator akustyczny BX - SOL - 2 szt.
- zasilacz automatyki pożarowej typu ZSP-135DR 3A-2 - 2 szt.

WP Kętrzyn:

- Centrala pożarowa Integral IP CXF B6A z Aku 2 pętle, panel z drukarką - 1 kpl.
- Centrala B9-X2-CP wraz z kompletem aku, mapą opisowa oraz kartą pamięci 1 kpl.
- Karta sieciowa B6-NET2-485 (1xRJ45 LAN, 4 gniazda na modemy SFP) - 2 szt.
- Przycisk ROP MCP 545X niehermetyczny - 16 szt.
- Przycisk ROP MCP 545X hermetyczny - 1 szt.
- Gniazdo czujki USB502-1 -18 szt.
- Gniazdo czujki USB502-3 - 4 szt.
- Czujka multisensorowa CUBUS MTD533X - 22 szt.
- Moduł pętlowy z Obudowa BX-IOM - 5 kpl
- Moduł pętlowy z obudową BX-O2I4 - 1 kpl.
- Centrala do zasysania dwu czujkowa ASD 535-2 - 3 szt.
- Centrala do zasysania jedno czujkowa ASD 535-1 - 2 szt.
- Detektor zasysający SSD 535-1 - 5 szt.
- Moduł XLM35 (do zasysania) - 3 szt.
- IAC Mobile + VPN - 1 kpl.
- Sygnalizator optyczno-akustyczny ROLP - 29 szt.
- Zasilacz awaryjny Merawex ZSP 135 DR-3A-2 - 5 kpl.
- Moduły przepięciowe DEHN + puszki - 8 kpl.
- Puszki połączeniowe ABB szczelne - 29 szt.
- Puszka PIP 2AN - 29 szt.

WP Zamość:

- centrala B6 -X2A-C
- czujka multisensorowa typu CUBUS MTD 533X
- gniazdo czujki USB -502-1
- ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R
- sygnalizator akustyczno optyczny SA-K7N.
- sygnalizator akustyczno optyczny zewnętrzny SAOZ- Pk

WP Czarne Małe:

- Czujka punktowa MTD533X
- Centrala zasilająca ASD 535-1 / 535-2
- Moduł BX -IOM
- Sygnalizator akustyczny z optycznym wskaźnikiem RoLP LX Wall
- Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545 X
- Centrala IP CXF
- Zasilacz automatyki pożarowej typu ZSP-135 DR 3 A-2
- Przewody instalacyjne
- Uniwersalny ogranicznik przepięć typu BXT ML4 BE 36 z podstawką BTX BAS

Zakres prac - przegląd + konserwacja (raz na kwartał / 4x w roku)

- spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarmy akustyczne oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze
- sprawdzenie 100% urządzeń detekcji przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób określonych przez

producenta SSP

- weryfikacja czy nadzorowanie uszkodzeń CSP działa prawidłowo
- sprawdzenie historii zdarzeń centrali CSP i poziomów zabrudzeń czujników punktowych, a w przypadku wykrycia zabrudzenia czyszczenie czujników
- weryfikacja, czy połączenia kablowe i aparaturowe są sprawne i odpowiednio zabezpieczone
- weryfikacja stanu zasilania (w tym baterii akumulatorów rezerwowych)
- spowodowanie zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji (w miarę możliwości)
- wpis do książki eksploatacji + przekazanie protokołu z wykonanych prac
- przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób określonych przez producenta
- dojazd (w cenie przeglądu kwartalnego)

W sprawie odbycia wizji lokalnej proszę o kontakt :

Kraplewice: Tadeusz Kątowski tel: 883390499

Zamość: Piotr Łapaj tel.:606801895

Kętrzyn: Waldemar Dragun tel. 668153537

Czarne Małe: Aleksander Fredyk tel. 602334241

W przypadku pytań:

- merytorycznych, pytania należy kierować za pośrednictwem wiadomości na platformie zakupowej
- związanych z warunkami handlowymi Agnieszka Wydra - pytania należy kierować za pośrednictwem wiadomości na platformie zakupowej;
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z centrum wsparcia klienta platformy zakupowej tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,
- swobodnego wyboru oferty,
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Proszę pamiętać o umieszczeniu w ofercie w pliku PDF imienia i nazwiska kupca prowadzącego- Agnieszka Wydra.

Z poważaniem

Agnieszka Wydra

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Umowa o poufności.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Stawka za rbg- od pn. do pt.		1	rbg.	Inne
2.	Stawka za rbg- noce		1	rbg.	Inne
3.	Stawka za rbg- weekendy i święta		1	rbg.	Inne
4.	stawka za rbg- soboty		1	rbg.	Inne
5.	Przeгляд kwartalny SSP Kętrzyn		1	szt.	Inne
6.	Przeгляд kwartalny SSP Zamość		1	szt.	Inne
7.	Przeгляд kwartalny SSP Krąplewice		1	szt.	Inne
8.	Przeгляд kwartalny SSP Czarne Małe		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Ubezpieczenie OC dostawcy
2.	Termin płatności min 30 dni
3.	Oferta w pliku pdf z imieniem i nazwiskiem kupca prowadzącego- A. Wydra

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie