

Numer zapytania	Z30/8425/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Naprawa transformatora olejowego 1250kVA (Schneider Electric, 2015r.) - Wytwórnia Pasz Agri Plus Kętrzyn
Kupiec prowadzący:	Warczak, Klaudia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-04-28 00:21:32
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-04-28 06:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-04-30 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-04-30 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do składania ofert na usługę naprawy transformatora olejowego 1250kVA, zainstalowanego w stacji transformatorowej na terenie Wytwórni Pasz Agri Plus w Kętrzynie (zdjęcie tabliczki znamionowej znajduje się w załączniku).

Uwaga!

W trakcie normalnej pracy transformatora doszło do jego rozszczelnienia, olej wycieka spod izolatorów (przepustów) i pokrywy obudowy.
Termin wykonania usługi - PILNE

Zakres naprawy;

- demontaż transformatora w stacji
- transport transformatora
- naprawa transformatora
- pomiary i badania transformatora po naprawie
- montaż transformatora
- pomontażowe badanie odbiorcze transformatora po zainstalowaniu w stacji

Wymagania;

- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP, SEP
- Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami.
- Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska

Przygotowanie i przekazanie dokumentacji

- protokoły z wykonanych pomiarów
- gwarancja

W przypadku pytań, proszę o kontakt: klaudia.warczak@agriplus.pl

Pozdrawiam,
Klaudia Warczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr_1 - Naprawa transformatora olejowego - Kętrzyn.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Naprawa transformatora olejowego 1250kVA (Schneider Electric, 2015r.)		1	szt.	Inne
2.	Koszt dojazdu (11-400 Kętrzyn)		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: przelew, min 14 dni od daty realizacji
2.	Adres realizacji: Wytwórnia Pasz Agri Plus Kętrzyn, ul. Bałtycka 24A, 11-400 Kętrzyn
3.	Oferta zgodna z zapytaniem - zgodność 100%

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Jaki jest najszybszy, możliwy termin realizacji zlecenia?

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	nie
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie