Numer zapytania	Z825/33326/1
Tytuł zapytania	FALOWNIK SPREZARKI K5 FALOWNIK DANFOSS FC/Proces zakupowy 38/00103/Wymiana falownika w sprężarce K4 i K5/2033
Kupiec prowadzący:	Nalepka, Klaudia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-05-28 09:24:21
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-28 09:40:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-06-05 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-29 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

FALOWNIK SPREZARKI K5 FALOWNIK DANFOSS FC-302P355T5E54H2XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX 355KW/500HP IN 3X380-500V 50/60HZ 733/667A OUT 3X0-VIN 0590HZ 745/678A

FALOWNIK DANFOSS FC-302P355T5E54H2XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX 355KW/500HP IN 3X380-500V 50/60HZ 647/580A OUT3X0-VIN 0-590HZ 658/590A 400KW/550HP

Pytania techniczne kierowac do Jerzy.Kowalski@animex.pl +48 660727283

Wymiany przetwornicy częstotliwości dla sprężarki K4 i K5 – maszynownia chłodnicza Animex Szczecin

Przedmiotem zapytania jest wymiana uszkodzonej przetwornicy częstotliwości typu VLT DANFOSS, pracującej w układzie sterowania sprężarki K4 i K5

Dane uszkodzonego urządzenia: • Model: FC-302P355T5E54H2XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX • Nr katalogowy: 131H9701 • Nr seryjny: 000630H076 K5 , Nr seryjny: 000730H076 K4 • Producent: Danfoss • Interfejs komunikacyjny: Profibus Dane silnika sprężarki: • Napięcie znamionowe: 400 V • Moc: 355 kW Parametry zasilania: • Napięcie: 400 V AC (3~)

Dopuszczalne rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza zastosowanie przekształtników częstotliwości równoważnych do urządzenia Danfoss, spełniających wymagania techniczne i funkcjonalne układu, w szczególności: • Przetwornice firm: Veichi, INVT • Stopień ochrony obudowy: minimum IP55 • Kompatybilność z systemem sterowania (Profibus lub równoważna) • Możliwość pracy z silnikiem 400 V / 355 kW • Parametry nie gorsze niż Danfoss W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego należy załączyć dokumentację techniczną oraz opis integracji z istniejącym systemem automatyki. Rozwiązanie równoważne będzie brane jedynie pod uwagę w przypadku gdy Wykonawca przedstawi ofertę na oryginalny produkt firmy Danfoss.

Zakres wymaganej oferty Oferta powinna obejmować: • Dostawę przetwornicy (Danfoss lub równoważnej Veichi/INVT -wymagane IP55) • Demontaż uszkodzonego urządzenia • Montaż nowego falownika • Wykonanie połączeń elektrycznych i sygnałowych • Konfigurację parametrów • Integrację z systemem sterowania • Uruchomienie w trybie testowym i automatycznym • Testy funkcjonalne • Dokumentację powykonawczą i protokoły

Informacje dodatkowe • Termin realizacji • Warunki gwarancji • Wyszczególnienie kosztów • Dostępność serwisu w Polsce • Wymagana wizja lokalna

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	K5-FALOWNIK SPRĘŻARKI V1800 (1).jpg
2.	K4-FALOWNIK SPRĘŻARKI V1800 (4).jpg
3.	Zapytanie_ofertowe_falownik (1).pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	FALOWNIK DANFOSS FC-302P355T5E54H2XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX 355KW/500HP IN 3X380-500V 50/60HZ 733/667A OUT 3X0-VIN 0590HZ 745/678A		1	szt.	Inne
2.	FALOWNIK DANFOSS FC-302P355T5E54H2XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX 355KW/500HP IN 3X380-500V 50/60HZ 647/580A OUT3X0-VIN 0-590HZ 658/590A 400KW/550HP		1	szt.	Inne
3.	USŁUGA WYMIANY		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak