

Numer zapytania	Z120/12205/1
Tytuł zapytania	Usługa serwisowa instalacji dotyczącej technologii odzysku ciepła, przeglądy serwisowe chłodzi sprężarkowych- Mońki (19-100)
Kupiec prowadzący:	Słotkowska, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-05-09 11:25:25
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-05-09 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-07-07 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-07-07 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do składania ofert na przeglądy serwisowe chłodzi sprężarkowych producenta MAS znajdujących się na naszym zakładzie w Mońkach.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są przeglądy serwisowe chłodzi sprężarkowych producenta MAS.

1.1. Chłodzi sprężarkowa SCWHK 405 producent MAS rok produkcji 2019 (z pompą ciepła)

Obieg pierwszy i drugi z czynnikiem chłodniczym: R407c

Obieg trzeci: R134a

Moc elektryczna: 206kW

1.2. Chłodzi sprężarkowa SCW410 producent MAS rok produkcji 2019.

Obieg z czynnikiem chłodniczym: R407c

Moc elektryczna: 156kW

Zakres przeglądów:

1. Oględziny zewnętrzne:

- sprawdzenie czy nie ma rdzy, śladów korozji na obudowie, podporach, mocowaniach, króćcach
- sprawdzić czy nie występują przecieki na układzie olejowym sprężarek
- sprawdzić czy nie występują przecieki na układach czynników chłodniczych
- sprawdzić czy nie występują przecieki na układzie glikolowym

2. Sprężarka:

a. Strona niskiego ciśnienia

- sprawdzić ciśnienie parowania
- sprawdzić temperaturę par zasysanych przez sprężarkę

b. Strona wysokiego ciśnienia

- sprawdzić ciśnienie skraplania
- sprawdzić temperaturę gazu na tłoczeniu ze sprężarki

c. Sprawdzić poprawność pracy grzałki karteru, stan okablowania mocowanie

d. Sprawdzić oleju

- poziom
- barwę (jeżeli ciemny brązowy/czarny to pobrać próbkę na badanie pod kątem obecności kwasu)
- czy na lustrze oleju nie występuje biała zawiesina

3. Skraplacz:

- Sprawdzić temperaturę gazu czynnika chłodniczego na wlocie do skraplacza
- Sprawdzić temperaturę cieczy czynnika chłodniczego na wylocie ze skraplacza
- Sprawdzić spadek ciśnienia cieczy na wymienniku i porównać z nominalnym

4. Parownik:

- Stan izolacji
- Sprawdzić temperaturę par czynnika chłodniczego na wylocie z parownika
- Sprawdzić temperaturę cieczy na wlocie i wylocie z parownika
- Sprawdzić spadek ciśnienia cieczy na wymienniku i porównać z nominalnym

5. Sprawdzić temperaturę przed i za filtrem płynowym. W razie konieczności wymienić.

6. Sprawdzić kolor indykatora we wzorniku płynowym. W razie konieczności wymienić filtr odwadniacza.

7. Zawór rozprężny:

- Sprawdzić temperaturę cieczy czynnika chłodniczego przed zaworem rozprężnym
- Sprawdzić przegrzew
- Sprawdzić nastawy i działanie

8. Sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie wymienników lamelowych.

9. Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa.

10. Sprawdzenie parametrów cieczy chłodzącej (parametry roztworu glikolowego, ewentualne zanieczyszczenia).

11. Sprawdzenie instalacji elektrycznej: kontrola okablowania, styczników, przekaźników.

12. Sprawdzenie układu sterowania i opomiarowania. (sterownik Carel).

13. Sprawdzenie i regulacja parametrów pracy urządzenia.

14. Kontrola szczelności urządzenia.

15. Przekazanie protokołu z wykonanego przeglądu.

Przegląd każdego z urządzeń musi odbywać się 2 razy do roku.

Uwaga! Wymagamy wizji lokalnej!

Numer kontaktowy do osoby na zakładzie **Pan Paweł +48 728 477 037**

W zakresie przeglądu wymagamy sprawdzenia wszystkich instalacji współpracujących, które mogą mieć wpływ na prawidłową pracę urządzeń.

2. Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

3. Termin składania i warunki formalne oferty:

3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

3.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Przebieg postępowania:

5.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

5.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

5.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

5.2.2. swobodnego wyboru oferty

5.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

5.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

5.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

6. Postanowienia końcowe:

6.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html>

Pozdrawiam,

Patrycja Słotkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przeгляд chłodni sprężarkowej SCWHK 405 producent MAS rok produkcji 2019 wraz z częściami zamieniennymi		2	szt.	Inne
2.	Przeгляд chłodni sprężarkowej SCW410 producent MAS rok produkcji 2019 wraz z częściami zamiennymi		2	szt.	Inne
3.	Dojazd do ZWD Mońki (19-100 Mońki)		2	szt.	Inne
4.	Roboczogodzina w przypadku awarii		1	rbg.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Dostawca posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonania usługi

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o podanie wartości polisy OC
2.	Czy wizja lokalna odbyła się?

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie