

Numer zapytania	Z77/36835/1
Tytuł zapytania	ZAK/2025/000800 Przeglądy oraz serwis SSP w Wytwórni Pasz w Szamotułach Agri Plus
Kupiec prowadzący:	Ertmańska, Iga
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-04-24 11:15:03
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-24 11:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-05 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-01 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszam do składania ofert na przeglądy kwartalne oraz serwis systemów instalacji przeciwpożarowych w Wytwórni Pasz Agri Plus w Szamotułach.

Proszę o przesłanie oferty w pliku pdf, z dokładnie opisanym zakresem oraz częstotliwością przeglądów oraz warunkami handlowymi tj.:

- Cena za przegląd
- Termin płatności
- Stawka serwisowa z rozbiem na dni tygodnia/noce/weekendy i święta
- Okres gwarancji
- Czas reakcji serwisowej
- Czas usunięcia awarii
- Dostępność serwisu (w jakich godzinach)

Data wykonania przeglądu: 10.06.2025

W razie potrzeby wykonania wizji lokalnej proszę o informację w wiadomości na platformie.

W skład przeglądu wchodzi:

- czujki multisensorowe szt. 139
- przyciski ROP szt. 58
- centrale SSP POLON 6000 szt. 2
- sprawdzenie poprawności działania klap Ppoż. szt. 9
- przegląd systemu ASD szt.4

ZAKRES CZYNNOŚCI

Przegląd SSP:

1. Spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia poprawności działania Centrala Sygnalizacji Pożaru (CSP) – zgodność ze scenariuszem pożarowym.
2. Sprawdzenie 100% urządzeń detekcji – czujek dymu - w ciągu roku przy jednoczesnym dokumentowaniu prowadzonych przeglądów w stosownych rejestrach.

3. Sprawdzenie, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP działa prawidłowo. Sprawdzenie działania CSP –ysterowania np. KD-kontrola dostępu, drzwi ewakuacyjnych, bramy p-poż, wentylacja, sygnalizatorów akustycznych.
4. Sprawdzenie czy nastąpiły istotne zmiany budowlane w budynku, które mogą mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych.
5. Sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.
6. Sprawdzenie czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ostrzegacze pożarowe są oznaczone, dostępne i widoczne.
7. Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów rezerwowych.
8. Sprawdzenie stanu zabezpieczeń przeciwprzepięciowych jeśli występują.
9. Wykonanie zapisów w książce eksploatacji po zakończeniu wizyty.
10. Spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarmy akustycznie oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze
11. Sprawdzenie czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo
12. Sprawdzenie poprawności wszystkich sygnałów urządzeń peryferyjnych tj:
 - System detekcji gazów „GAZEX”,
 - System oddymiania klatki schodowej,
 - Kontrola dostępu,
 - Silniki diesel,
 - Centrala Grecon (system iskrobezpieczny) -pomieszczenie sterówki,
 - Przepustnice ppoż-Mercor (wentylacja)- 5 sztuk,
 - Kłapy ppoż Frapol (wentylacja)-4 sztuki,
 - Centrala Wolff (pomieszczenie sterówki),
 - Centrala Wolff (rozdzielnia 4 piętro)
13. Sprawdzenie historii urządzeń centrali CSP i poziomów zabrudzeń czujników punktowych, a w przypadku wykrycia zabrudzeń czyszczenie czujników (z uwagi na to, że charakterystyka obiektu związana jest z dużym zapyleniem obszarów nadzorowanych, podczas każdego przeglądu będą czyszczone wszystkie zabrudzone elementy systemu)
14. W miarę możliwości, spowodowanie zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,
- swobodnego wyboru oferty,
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Uwaga umowa dotycząca poufności, odnosi się wyłącznie do firm, które jeszcze nie współpracowały i/lub nie podpisały wcześniej poniższego dokumentu.

Proszę pamiętać o umieszczeniu w ofercie w pliku PDF imienia i nazwiska kupca prowadzącego- Iga Ertmańska

Z poważaniem

Iga Ertmańska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Umowa o poufności.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Stawka za rbg- od pn. do pt.		1	rbg.	Inne
2.	Stawka za rbg- noce		1	rbg.	Inne
3.	Stawka za rbg- weekendy i święta		1	rbg.	Inne
4.	stawka za rgb- soboty		1	rbg.	Inne
5.	Koszt przeglądu kwartalnego		4	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Czas wykonania usługi	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oferta w pliku pdf
2.	Ubezpieczenie OC dostawcy
3.	Termin płatności min 30 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie