Numer zapytania	Z1363/10376/1
Tytuł zapytania	ZAK/2024/002361, Modernizacja instalacji wentylacji wyciągowej w halach - Animex Starachowice
Kupiec prowadzący:	Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-09-20 07:48:28
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-09-20 07:50:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-03 11:45:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-09-30 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Modernizacja instalacji wentylacji wyciągowej w halach " - Animex Starachowice**

Specyfikacja:

1. Zalecana wizja lokalna instalacji w zakładzie

2. Magazyn żywca
- Demontaż istniejących wentylatorów – transport na miejsce składowania
- Demontaż istniejących podstaw wentylatorowych – transport na miejsce składowania
- Wymiana wentylatorów wyciągowych – moc 12 000 m3/h szt. 15
- Wymiana podstaw dachowych wentylatorów typ. B II D.630 wersja ze stali kwasoodpornej
- Podstawy od strony zasysającej powietrze z pomieszczenia wyposażone w siatki ochronne ze stali kwasoodpornej
- Montaż elementów na istniejących cokołach dachowych – opcja naprawy
- Wykonanie obróbek dachowych – uszczelniających
- Uruchomienie wentylatorów

3. Hala ubojowa strona brudna

- Demontaż istniejących wentylatorów – transport na miejsce składowania
- Demontaż istniejących podstaw wentylatorowych – transport na miejsce składowania
- Wymiana wentylatorów wyciągowych – moc 12 000 m3/h szt. 6
- Wymiana wentylatorów wyciągowych – moc 12 000 m3/h szt. 6 – wersja chemoodporna
- Wymiana podstaw dachowych wentylatorów typ. B II D.630 wersja ze stali kwasoodpornej
- Podstawy od strony zasysającej powietrze z pomieszczenia wyposażone w siatki ochronne ze stali kwasoodpornej
- Montaż elementów na istniejących cokołach dachowych – opcja naprawy
- Wykonanie obróbek dachowych – uszczelniających
- Uruchomienie wentylatorów

- Wymiana kanałów nawiewnych centrali wentylacyjnej w części hali ubojowej nr.1
- Wymiana zespołu wentylatorowego wraz z dyfuzorem wentylacji nawiewnej nr. 2

4. Hala ubojowa strona czysta
- Demontaż istniejących wentylatorów – transport na miejsce składowania
- Demontaż istniejących podstaw wentylatorowych – transport na miejsce składowania

- Wymiana wentylatorów wyciągowych – moc 12 000 m3/h szt. 10
- Wymiana podstaw dachowych wentylatorów typ. B II D.630 wersja ze stali kwasoodpornej
- Podstawy od strony zasysającej powietrze z pomieszczenia wyposażone w siatki ochronne ze stali kwasoodpornej
- Montaż elementów na istniejących cokołach dachowych – opcja naprawy
- Wykonanie obróbek dachowych – uszczelniających
- Uruchomienie wentylatorów

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Mateusz Jedliński, Kierownik Działu Energetycznego, tel. 608636003

Data oczekiwanego terminu realizacji - 31.12.2024 r.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie.

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce **obowiązujące OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego**

Cena

Termin ważności oferty

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja instalacji wentylacji wyciągowej w halach		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
Brak pozycji	

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie