

Numer zapytania	Z537/10080/1
Tytuł zapytania	Pompa KSB TYP KRTF 100-254/114UEG-S / 06062025/mo/2035
Kupiec prowadzący:	Ząbczyński, Mariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-07-10 10:56:01
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-07-10 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-07-11 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-07-11 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dane hydrauliczne
Wykonanie
Napęd, osprzet
Zadana wydajność 121,70 m³/h
Zadana wysokość podnoszenia
15,43 m
Medium tłoczone ścieki przemysłowe, niekorozyjne, nieabrazywne
Ścieki przemysłowe nie zawierające fekalii
Szczegółowe informacje o medium
Materiały chemicznie i mechanicznie nie agresywne.
Temperatura otoczenia 20,0 °C
Temperatura 20,0 °C
Gęstość cieczy 1000 kg/m³
Wydajność 121,69 m³/h
Wysokość podnoszenia 15,43 m
Sprawność 52,5 %
Moc pobierana 9,74 kW
Prędkość obrotowa pompy 1456 rpm
Punkt "0" wysokość podnoszenia
21,80 m
Max moc na krzywej 10,70 kW
Wykonanie Pompa pojedyncza 1 x 100%
Współczynnik 1,00 mm²/s
Ogólna wydajność 45,0 %
Test hydrauliczny Nie
Brak, tolerancje wg ISO 9906
klasa 3B; poniżej 10 kW wg § 4.4.2
Wykonanie Budowa blokowa, silnik zatapialny
Typ ustawienia Pionowy
Kołnierz ssawny pompy (DN1)

owiercony wg
nie obrabiane
Kołnierz tłoczny pompy (DN2)
owiercony wg
DN 100 / PN 10 / owiercone
według EN 1092-2
Uszczelnienie wału 2 uszczelnienia mechaniczne
w układzie tandem, z komorą olejową
Producent uszczelnienia wału KSB
Type MG
Kod materiałowy SIC/SIC/NBR
Rodzaj wirnika Wirnik o swobodnym przepływie (F)
Średnica wirnika 260,0 mm
Wielkość wolnego przelotu 100 mm
Kierunek obrotów patrzac od strony napedu
Zgodnie z ruchem zegara
Kolor Niebieski ultramaryna (RAL 5002) niebieski KSB
Typ napędu Silnik elektryczny
Producent KSB
Rodzaj budowy Silniki zatapialne KSB
Częstotliwość 50 Hz
Napięcie zmierzone 400 V
Moc mierzona P2 11,00 kW
Dostępna rezerwa 12,95 %
Prąd mierzony 23,1 A
Stosunek prądów rozruchowych I_A/I_N
5,8
Klasa izolacji H zgodnie z IEC 34-1
Ochrona silnika IP68
Cosinus φ_i przy obciążeniu 4/4 0,80
Sprawność silnika przy obciążeniu 4/4
85,8 %
Czujnik temperatury Wylacznik bimetalowy 2x
Uzwojenie silnika 400 / 690 V
Liczba biegunów silnika 4
Sposób rozruchu Rozruch gwiazdtrójkąt/
bezpośredni jest
możliwy
Sposób złączania Trójkąt
Sposób chłodzenia silnika Chłodzenie powierzchniowe
Wersja silnika U
Wykonanie kabla Wąż elastyczny
Wprowadzenie kabla Uszczelnione na całej długości
Kabel zasilający S1BN8-F 12G1.5
Liczba kabli zasilających 1
Czujnik wilgoci w silniku z
Długość kabli 10,00 m

Materiały G
Opakowanie
Tabliczka znamionowa
Części instalacyjne
Korpus pompy (101) Zeliwo EN-GJL-250
Pokrywa ciśnieniowa (163) Zeliwo EN-GJL-250
Wał (210) Stal chromowa 1.4021 + QT800
Wirnik (230) Zeliwo EN-GJL-250
Korpus łożyskowy (330) EN-GJL-250/A48CL35B
O-Ring (412) kauczuk nitrilowy (NBR)
Korpus silnika (811) Zeliwo EN-GJL-250
Kabel silnika (824) Kauczuk chloroprenowy
Śruba (900) CrNiMo-stal A4

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Pompa KSB TYP KRTF 100-254/114UEG-S		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie