Numer zapytania	Z81/8435/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Sterownik centralny dla sprężarkowni powietrza- Szczecin
Kupiec prowadzący:	Nikraszewicz, Emilia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-09-06 19:44:23
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-09-06 19:45:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-12-27 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-12-23 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszam do złożenia oferty na dostawa, montaż i uruchomienie sterownika centralnego na potrzeby optymalizacji pracą sprężarek Atlas Copco : GA90 VSD -1szt, GA90C- 1szt, GA90PA- 1szt, GA-90- 1szt GA 110 VSD- 1szt.. dla zakładu Animex o/ Szczecin. .

I. Zakres

Wymagania podstawowe:

•utrzymanie w sieci sprężonego powietrza stabilnego ciśnienia przy wykorzystaniu jak najmniejszej liczby sprężarek
•zużycie jak najmniej energii, wraz z przeliczeniem ilości energii na jednostkę objętości sprężonego powietrza
•minimalizacja czasu pracy sprężarek – dotyczy to cyklu pracy bez obciążenia, kiedy pracujący silnik zużywa energię
•ograniczenie liczby załączeń sprężarek
•kontrola czasu pracy każdego urządzenia dla realizacji funkcji równomiernego obciążenia pracą sprężarek, przy zachowaniu zastosowanych priorytetów użytkownika,
•kontrola i sygnalizowanie stanów awaryjnych bądź okresów serwisowych każdego z urządzeń,
•możliwość ustawienia różnych kryteriów dla sterownika w zależności np. od dnia tygodnia lub zmiany i różnic w zapotrzebowaniu
•możliwość zachowania specyficznych wymagań użytkownika, związanych ze stosowaną przez niego technologią i rodzajem parku sprężarkowego,
•łatwość dokonywania zmian parametrów pracy sterownika (ciśnienia pracy, czasu pracy w cyklu bez dociążenia)
•niewrażliwość sterownika na błędy obsługi i możliwość rozregulowania układu
•wizualizacja stanów pracy sterownika, zmiana nastaw w trybie on-line na dostarczonym PC do maszynowni głównej odległość od sprężarkowni około 200m,
•pomiar i wizualizacja przepływu powietrza w sieci w trzech wskazanych punktach wraz z archiwizacją danych,
• wizualizacja danych sterownika w systemie ERCONET firmy NMG

Wymagana wizja lokalna.

W przypadku niejasności wynikających ze specyfikacji proszę o kontakt z Jerzy Kowalski tel. 660727283

Oczekiwany termin realizacji - 2021-11-15

II. Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia , szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

Minimalny okres **gwarancji** 24 m-ce, (1kpl zapasowy części łatwo zużywających się podczas eksploatacji urządzenia)

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji urządzenia)do momentu przywrócenia urządzenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

III. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Z poważaniem

Emilia NIkraszewicz

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	pln_wzor Gwarancji Zwrotu Zaliczki_otrzymanej.docx
2.	pln_wzor Gwarancji Dobrego wykonania_ otrzymanej.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Sterownik centralny dla sprężarkowni powietrza		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Czas reakcji serwisowej godziny	0.02	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Maksymalny czas usunięcia awarii godziny	0.02	Tak	Zniżkowy	Nie
4.	Termin realizacji dni kalendarzowe	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie
5.	Gwarancja miesiące	0.06	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Miejsce dostawy: Szczecin
3.	Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa na zaliczkę
4.	Kosztorys
5.	Dodatkowe warunki formalne: Proszę o wpisanie na ofercie imienia i naziwska kupca prowadzącego Emilia Nikraszewicz

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie