

Numer zapytania	Z1073/10376/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	ZAK/2024/000348, Wykonanie zasilania urządzeń w pom. nr 157.2 - Animex Starachowice
Kupiec prowadzący:	Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-02-14 08:40:43
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-02-14 08:42:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-02-23 11:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-02-22 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Wykonanie zasilania urządzeń w pom. nr 157.2" - Animex Starachowice**

Specyfikacja:

- Zasilane elektryczne kablem YKY żo 0,6/1kV 5X1x240mm² ok. 60mb.
- Rozłącznik 3P 400A/400V w rozdzielni Z1, korytarz techniczny nr 353.
- Rozdzielnia nierdzewna (kwasoodporna 316) IP66 w pom.nr 157.2
- Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe
 - 3P 2xC63A/400VAC
 - 3P 4xC32A/400VAC
 - 3P 2xC25A/400VAC
 - 3P 2xC20A/400VAC
 - 3P 2xC16A/400VAC
 - 3P 2xC10A/400VA
 - 1P 5x16A/230VAC
 - 1P 5x10A/230VAC
 - 3P 4xC32A/400VAC (rezerwa)
 - 3P 4xC25A/400VAC (rezerwa)
 - 1P 4x16A/230VAC (rezerwa)należy połączyć zabezpieczenia od strony zasilania przewodami izolowanymi, giętkimi.
- Wykonać instalację elektryczną do odbiorników:
 - 2x30kW/400V
 - 4x7,5kW/400V
 - 2x5,5kW/400V
 - 4x2,5kW/400V
 - 4x1,5kW/400Vw korytach siatkowym nierdzewnych (316) przewodami:
 - YLYżo 5x16mm²
 - YLYżo 5x4mm²
 - YLYżo 5x2,5mm²
 - YLYżo 5x1,5mm²
 - YLYżo 3x2,5mm²

-YLYżo 3x1,5mm²
z gniazdami:
-PCE 3P+N+PE 32A/400V
-PCE 3P+N+PE 16A/400V
-PCE 3xP+N+PE 16A/230V.

6. Wykonać dokumentację powykonawczą ze schematami elektrycznymi, pomiarami ochronnymi i rezystancji izolacji oraz udokumentować protokołami pomiarowymi.

Dodatkowe elementy które należy wycenić:

-wymiana rozdzielnii Z1 (zasilającej) na rozdzielnie dwupolową z analizatorem sieci na drzwiach. Rozmiar rozdzielnii 200x140x40
- dostawa oraz montaż w rozdzielnii Z1 wyłącznik główny kompaktowy 1000A 3P 400V
- dostawa oraz montaż w rozdzielnii Z1 kaset bezpiecznikowych Apator 2x630A 2x400A 2x200A 2x160A
- dostawa oraz montaż w rozdzielnii Z1 wyłącznik 3P FR125A
- dostawa oraz montaż w rozdzielnii Z1 zabezpieczenia 3P 40A 32A 25A 20A EATON
- dostawa oraz montaż w rozdzielnii Z1 zabezpieczenia 1P 25A 20A 16A EATON

**Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Karol Januchta, Inżynier - Elektryk,
tel. 734169396**

Data oczekiwanego terminu realizacji - 29.03.2024 r.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce

Cena

Termin ważności oferty

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie zasilania urządzeń w pom. nr 157.2		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
	Brak pozycji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie