

Numer zapytania	Z117/35654/1
Tytuł zapytania	ZAK/2025/001038 Przegląd okresowy i naprawa sprężarek powietrza Animex Ełk
Kupiec prowadzący:	Markuszewski, Wojciech
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-06-10 11:05:07
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-10 11:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-17 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-17 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,
Zapraszam do składania ofert na przeglądy okresowe i naprawy sprężarek powietrza:

Sprężarka Allegro 110 nr: API179689

1.1. Przegląd typu A wykonywany co 2000h, nie rzadziej niż raz w roku

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtrów oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Smarowanie łożysk silnika głównego
- Czyszczenie chłodnic bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń (elektrycznych)
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udroźnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Oczyszczenie przetwornicy częstotliwości
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora

1.2. Przegląd typu B wykonywany co 6000h, nie rzadziej niż raz na dwa lata

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtrów oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Wymiana separatora oleju
- Wymiana mat filtracyjnych powietrza chłodzącego sprężarkę

- Wymiana mat filtracyjnych powietrza chłodzącego szafkę sterowniczą
- Smarowanie łożysk silnika głównego
- Czyszczenie chłodziń bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń (elektrycznych)
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udrożnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Oczyszczenie przetwornicy częstotliwości
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora

1.3. Przegląd typu C wykonywany co 12000h, nie rzadziej niż raz na trzy lata

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtrów oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Wymiana separatora oleju
- Wymiana mat filtracyjnych powietrza chłodzącego sprężarkę
- Wymiana mat filtracyjnych powietrza chłodzącego szafkę sterowniczą
- Regeneracja zaworu wlotowego
- Regeneracja zaworu zwrotnego
- Regeneracja zawory minimalnego ciśnienia
- Wymiana zaworu termostatycznego
- Smarowanie łożysk silnika głównego
- Czyszczenie chłodziń bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń (elektrycznych)
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udrożnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Oczyszczenie przetwornicy częstotliwości
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora

2. Sprężarka Largo 110 nr: API179691

2.1. Przegląd typu A wykonywany co 2000h, nie rzadziej niż raz w roku

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtrów oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Smarowanie łożysk silnika głównego
- Czyszczenie chłodziń bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń (elektrycznych)
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udrożnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Oczyszczenie przetwornicy częstotliwości
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora

2.2. Przegląd typu B wykonywany co 6000h, nie rzadziej niż raz na dwa lata

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtrów oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Wymiana separatora oleju
- Wymiana mat filtracyjnych powietrza chłodzącego sprężarkę
- Smarowanie łożysk silnika głównego
- Czyszczenie chłodziń bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń (elektrycznych)
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udroźnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Oczyszczenie przetwornicy częstotliwości
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora

2.3. Przegląd typu C wykonywany co 12000h, nie rzadziej niż raz na trzy lata

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtrów oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Wymiana separatora oleju
- Wymiana mat filtracyjnych powietrza chłodzącego sprężarkę
- Regeneracja zaworu wlotowego
- Regeneracja zaworu zwrotnego
- Regeneracja zawory minimalnego ciśnienia
- Wymiana zaworu termostatycznego
- Smarowanie łożysk silnika głównego
- Czyszczenie chłodziń bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń (elektrycznych)
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udroźnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Oczyszczenie przetwornicy częstotliwości
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora

3. Sprężarka Compair L80-10A nr: CD10024883001

3.1. Przegląd typu A wykonywany co 2000h, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtrów oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Czyszczenie chłodziń bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń (elektrycznych)
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udroźnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Oczyszczenie przetwornicy częstotliwości
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu

- Sprawdzenie wentylatora

3.2. Przegląd typu B wykonywany co 4000h, nie rzadziej niż raz w roku

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtra oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Wymiana separatora oleju
- Smarowanie łożysk silnika głównego
- Czyszczenie chłodziń bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń (elektrycznych)
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udrożnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Oczyszczenie przetwornicy częstotliwości
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora

3.3. Przegląd typu C wykonywany co 8000h, nie rzadziej niż raz na dwa lata

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtra oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Wymiana separatora oleju
- Regeneracja zaworu wlotowego
- Regeneracja zaworu zwrotnego
- Regeneracja zawory minimalnego ciśnienia
- Smarowanie łożysk silnika głównego
- Czyszczenie chłodziń bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń (elektrycznych)
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udrożnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Oczyszczenie przetwornicy częstotliwości
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora

4. Sprężarka Compair L80-7,5A nr: CD10001624001

4.1. Przegląd typu A wykonywany co 2000h, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtrów oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Czyszczenie chłodziń bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń (elektrycznych)
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udrożnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Oczyszczenie przetwornicy częstotliwości
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia

- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora

4.2. Przegląd typu B wykonywany co 4000h, nie rzadziej niż raz w roku

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtra oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Wymiana separatora oleju
- Smarowanie łożysk silnika głównego
- Czyszczenie chłodnic bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń (elektrycznych)
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udroźnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Oczyszczenie przetwornicy częstotliwości
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora

4.3. Przegląd typu C wykonywany co 8000h, nie rzadziej niż raz na dwa lata

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtra oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Wymiana separatora oleju
- Regeneracja zaworu wlotowego
- Regeneracja zaworu zwrotnego
- Regeneracja zawory minimalnego ciśnienia
- Smarowanie łożysk silnika głównego
- Czyszczenie chłodnic bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń (elektrycznych)
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udroźnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Oczyszczenie przetwornicy częstotliwości
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora

Wymagania ogólne:

1. Koszt przeprowadzonych prac.
2. Szczegółowy wykaz czynności w trakcie przeprowadzonych prac,
3. Wykaz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia prac.
4. Czas reakcji serwisowej,
5. Termin realizacji,
6. Gwarancja,
7. Termin płatności 30 dni.
8. Stawki za roboczogodzinę uwzględniając dni robocze/soboty/niedziele i dni świąteczne/noce.
9. Oferta w pliku PDF z imieniem i nazwiskiem kupca prowadzącego oraz numerem ofertowania - Wojciech Markuszewski Z117/35654/1 - ZAK/2025/001038.
10. Ceny przeglądów uwzględniają koszty dojazdu.

Podstawą do rozliczenia będzie protokół powykonawczy z czytelnym podpisem uprawnionej osoby odbierającej ze strony Animex. Proszę o załączenie wzoru protokołu.

Adres realizacji:

Animex Foods sp. z o. o. Oddział w Ełku
ul. Suwalska 86

19-300 Ełk

Koszty utylizacji przetworzonego oleju oraz odpadów wygenerowanych w trakcie wykonywanych prac ponosi wykonawca usługi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
2. Swobodnego wyboru oferty.
3. Odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Z poważaniem,
Wojciech Markuszewski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Sprężarka Allegro 110 nr: API179689 przegląd A		1	szt.	Inne
2.	Sprężarka Allegro 110 nr: API179689 przegląd B		1	szt.	Inne
3.	Sprężarka Allegro 110 nr: API179689 przegląd C		1	szt.	Inne
4.	Sprężarka Largo 110 nr: API179691 przegląd A		1	szt.	Inne
5.	Sprężarka Largo 110 nr: API179691 przegląd B		1	szt.	Inne
6.	Sprężarka Largo 110 nr: API179691 przegląd C		1	szt.	Inne
7.	Sprężarka Compair L80-10A nr: CD10024883001 przegląd A		1	szt.	Inne
8.	Sprężarka Compair L80-10A nr: CD10024883001 przegląd B		1	szt.	Inne
9.	Sprężarka Compair L80-10A nr: CD10024883001 przegląd C		1	szt.	Inne
10.	Sprężarka Compair L80-7,5A nr: CD10001624001 przegląd A		1	szt.	Inne
11.	Sprężarka Compair L80-7,5A nr: CD10001624001 przegląd B		1	szt.	Inne
12.	Sprężarka Compair L80-7,5A nr: CD10001624001 przegląd C		1	szt.	Inne
13.	Stawka serwisowa za rbh w dni robocze		1	szt.	Inne
14.	Stawka serwisowa za rbh w weekend		1	szt.	Inne
15.	Stawka serwisowa za rbh w nocy		1	szt.	Inne
16.	Stawka serwisowa w niedziele i święta		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.5	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Maksymalny czas usunięcia awarii: godziny	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Dojazd serwisu	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
4.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt dojazdu wliczony w cenę przeglądu
2.	Termin płatności: minimum 30 dni liczone od momentu wpłynięcia prawidłowo wystawionej FV do Agri/zgoda na e-fakturę
3.	Oferta w pliku PDF z imieniem i nazwiskiem kupca prowadzącego oraz numerem ofertowania - Wojciech Markuszewski Z117/35654/1 - ZAK/2025/001038
4.	Koszty utylizacji przepracowanego oleju oraz odpadów wygenerowanych w trakcie wykonywanych prac ponosi wykonawca usługi.
5.	Podstawą do rozliczenia będzie protokół powykonawczy z czytelnym podpisem uprawnionej osoby odbierającej ze strony Animex. Proszę o załączenie wzoru protokołu.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak