

Numer zapytania	Z200/8425/1
Tytuł zapytania	Przeгляд stacji transformatorowej - Agri Plus Szamotuły
Kupiec prowadzący:	Warczak, Klaudia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-11-17 11:13:17
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-11-17 11:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-11-18 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-11-18 14:30:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia:

Okresowy przegląd oraz konserwacja rozdzielnic, stacji transformatorowej, RG i NN.
Adres realizacji: ul. B. Chrobrego 21, 64-500 Szamotuły
Sugerowany termin realizacji: PILNE

1.1 Wykaz obiektów:

- 1.Stacja transformatorowa nr. 02-004K/E
 - rozdzielnia SN szt.1 (4 pola)
 - rozdzielnica RGnn nr. urządzenia 07PE/16/07/20/MS
 - transformator olejowy szt.2
- 2.Stacja transformatorowa STRUNOBET-MIGACZ Typ.KSW , lokalizacja Magazyn „Pawlica”
 - rozdzielnia nn szt.1
 - transformator olejowy szt.1
- 3.Rozdzielnica Rnn nr. urządzenia 08/04/10/MM, lokalizacja zakład
 - rozdzielnia nn szt.1
 - bateria kondensatorów BKD7V42342/6, nr.urządzenia 07PE/15/03/18/BP/Z
4. Rozdzielnia Magazyn Zbożowy, lokalizacja Magazyn „Pawlica”
 - rozdzielnia nn typ.RTA 1600A (8 polowa)
 - bateria kondensatorów typ.RTA 300kVar
- 5.Bateria kondensatorów lokalizacja zakład 4 piętro
 - BKTHV52247/7 nr. 06XQ/01/03/21/JG/Z
 - BKTHV52247/7 nr. 06XQ/04/07/20/JG/Z

Zakres przeglądu;

- 1.Sprawdzenie obudowy rozdzielni
- 2.Weryfikacja zainstalowanych aparatów, urządzeń w rozdzielnicy, wykonanie niezbędnych zabiegów konserwacyjnych
- 3.Sprawdzenie połączeń elektrycznych, połączeń śrubowych, połączenia szyn

- 4.Sprawdzenie działania głównych wyłączników po stronie SN, nn
- 5.Kontrola zabezpieczeń wyłączników
- 6.Sprawdzenie działania układów automatyki sterowania i wizualizacji
- 7.Przegląd baterii kondensatorów

- stan kondensatorów
- stan połączeń przewodów roboczych i ochrony przeciwporażeniowej
- stan aparatury łączeniowej
- stan zabezpieczeń
- stan regulatora mocy biernej
- pomiary baterii
- wykonanie niezbędnych zabiegów konserwacyjnych,
- czyszczenie wnętrza konstrukcji baterii z zalegającego kurzu
- pomiar parametru prądu obciążenia faz zasilających kondensatory energetyczne dla wszystkich stopni regulujących baterii i weryfikacja z danymi znamionowymi
- sprawdzenie zabezpieczeń zwarciovo-przeciążeniowych stopni kondensatorowych
- sprawdzenie i ocena sprawności styczników zasilających kondensatory energetyczne
- pomiar obwodów rozładowniczych kondensatorów energetycznych
- kontrola pracy regulatora mocy biernej dla zadanej wartości współczynnika mocy tg fi w trybie regulacji automatycznej
- badanie termowizyjne złącz
- dostawa, wymiana uszkodzonych wentylatorów chłodzące stopnie szt.10
- analiza parametrów sieci elektrycznej

Badanie termowizyjne - zakończone spisaniem sprawozdania, w którym znajdują się dane wykonawcy oraz data wraz z miejscem badania.

Cała wykonana fotografia razem z opisanymi wynikami mają zostać dołączone do sprawozdania.

8.Kontrola stanu transformatora:

- sprawdzenie szczelności
- sprawdzenie połączeń
- sprawdzenie działania wentylacji
- czyszczenie wnętrza komory z zalegającego kurzu
- czyszczenie transformatora z zalegającego kurzu

9.Przegląd po stronie SN

- stan odłączników
- sprawdzenie połączeń
- czyszczenie izolatorów,
- regulacja cięgieł izolacyjnych,
- wykonać niezbędne zabiegi konserwacyjne,

10.Badanie termowizyjne złącz, styków, rozdzielni, urządzeń elektrycznych, itp.

11.Wymiana uszkodzonych analizatorów

- PLA33 szt.2
- PLA34 szt.1

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:

- wartość prac
- wykaz materiałów wraz z wyceną,
- harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac łącznie z czasami wymaganych włączeń zasilania

Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu umówienia wizji lokalnych: klaudia.warczak@agriplus.pl

Proszę o kontakt w przypadku konieczności wydłużenia terminu składania ofert z uwagi na chęć przeprowadzenia wizji lokalnej.

2. Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

3. Warunki wymagane od oferenta:

- Przegląd udokumentowany protokołem, w którym odnotowany będzie zakres wykonanego przeglądu, wykonane regulacje, pomiary i uwagi,
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac,
- Aktualne szkolenia BHP, SEP
- Realizacja prac zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami.
- Kierownik prac (przygotowanie harmonogramu realizacji prac, koordynacja prac)

4. Termin składania i warunki formalne oferty:

- 4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.
- 4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
- 4.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

- 5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty: ---
- 5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

6. Przebieg postępowania:

- 6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.
- 6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
 - 6.2.2. swobodnego wyboru oferty
 - 6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy
 - 6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego
 - 6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia końcowe:

- 7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html>

Pozdrawiam,
Klaudia Warczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zdjęcia - Szamotuły.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wartość prac - usługa (robocizna)		1	usługa	Inne
2.	Koszt materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia		1	komplet	Inne
3.	Dojazd: 64-500 Szamotuły		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Wizja lokalna - odbyła się
3.	Badanie termowizyjne będzie udokumentowane sprawozdaniem ze zdjęciami
4.	Przeгляд zostanie udokumentowany protokołem z wyszczególnionym zakresem wykonanych prac, regulacji i pomiarów
5.	Adres realizacji: 64-500 Szamotuły
6.	Realizacja: listopad 2022

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Czy firma posiada polisę OC? Na jaką wartość?
2.	Jaki jest najszybszy termin realizacji zlecenia?

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie