

Numer zapytania	Z1720/10376/1
Tytuł zapytania	ZAK/2025/001372, Ubój - instalacje pary i kondensatu - Animex Starachowice
Kupiec prowadzący:	Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-07-22 11:22:17
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-07-22 11:23:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-01 10:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-07-29 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Ubój - instalacje pary i kondensatu" - Animex Starachowice**

Specyfikacja:

OPARZELNIK:

Po zamontowaniu nowego oparzelnika.

Wykonanie stacji redukcji pary 7/5 bar – reduktor DN80 Spirax sarco zawór bezp.100x150 P – otwarcia 6,5 bar.

Instalacja przed reduktorem DN100 kolektor za reduktorem DN150 - 25m.

Wykonanie odwodnienia stacji redukcji DN15.

Podłączenie instalacji kondensatu do instalacji.

Zakup i montaż zaworu regulacyjnego DN100 i zaworów odcinających.

Wykonanie obejścia zaworu regulacyjnego - DN150

Wykonanie przyłączy od kolektora do oparzelnika.

Instalacje pary i kondensatu wykonać z rur czarnych bezszwowych.

Otulina na instalacje pary i kondensatu – wełna grubość 50 mm w płaszczu PCV.

Rura wyrzutowa zaworu bezpieczeństwa, wyprowadzona na dach.

Po zakończeniu montażu nowego oparzelnika wykonać:

Demontaż instalacji pary, wody zimnej i ciepłej – DN100 i DN50.

SZCZECINIARKA:

Po zamontowaniu nowej szczeciniarki – trzy elementy.

Wykonanie stacji redukcji pary 7/5 bar – reduktor DN50 Spirax sarco, zawór bezp.65x100 P – otwarcia 6,5 bar.

Instalacja przed reduktorem DN65 kolektor za reduktorem DN100 - 10m.

Wykonanie odwodnienia stacji redukcji DN15.

Wykonanie instalacji kondensatu DN20 – 120m.

Zakup i montaż zaworów regulacyjnych DN40 – 3 szt. i zaworów odcinających.

Wykonanie obejść zaworów regulacyjnych - DN40 – 3 szt.

Wykonanie przyłączy od kolektora do szczeciniarki.

Instalacje pary i kondensatu wykonać z rur czarnych bezszwowych.

Otulina na instalacje pary i kondensatu – wełna grubość 50 mm w płaszczu PCV.

Rura wyrzutowa zaworu bezpieczeństwa, wyprowadzona na dach.

Po zakończeniu montażu nowej szczeciniarki wykonać:

Demontaż instalacji pary, wody zimnej i ciepłej – DN40 i DN50.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Bogusław Kutera, Mistrz Techniczny, tel. 692443830

Data oczekiwanego terminu realizacji - 30.09.2025 r.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30%) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie.

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce obowiązuje OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego

Cena

Termin ważności oferty

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
2.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Ubój - instalacje pary i kondensatu - oparzelnik		1	usługa	Inne
2.	Ubój - instalacje pary i kondensatu - szczeciniarka		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
	Brak pozycji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie