

Numer zapytania	Z303/8425/1
Tytuł zapytania	ZAK/2023/002060 - Przegląd okresowy stacji transformatorowej, RG i NN - Agri Plus Grodków
Kupiec prowadzący:	Warczak, Klaudia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-09-28 15:41:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-09-28 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-10-06 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-10-06 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 - 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia: Przegląd okresowy stacji transformatorowej, RG i NN na terenie Wytwórni Pasz Agri Plus w Grodkowie.

ZAKRES PRAC:

1.1. Przegląd transformatorów (5 szt.):

- oględziny,
- oczyszczenie transformatora, komory i kanału z zabrudzeń,
- pomiary rezystancji uzwojeń,
- pomiary rezystancji izolacji,
- pomiary przekładni i prądów stanu jałowego

1.2. Przegląd rozdzielnic nn (4 szt.):

- oględziny,
- oczyszczenie z zabrudzeń (odkurzanie, sprzątanie, mycie izolatorów),
- dokręcenie połączeń odpowiednim momentem siły,
- sprawdzenie stanu aparatury w poszczególnych polach rozdzielnicy,
- pomiary rezystancji izolacji toru głównego

1.3. Przegląd wyłączników APU (11 szt.):

- oględziny,

- oczyszczenie z zabrudzeń,
- pomiar rezystancji przejścia styków głównych prądem 100A,
- sprawdzenie działania zabezpieczenia elektronicznego poprzez wymuszenie prądów zakłóceń od strony wtórnej przez przekładniki prądowe

1.4. Przegląd rozdzielnic SN:

- oględziny,
- oczyszczenie z zabrudzeń (odkurzanie, sprzątanie, mycie izolatorów),
- dokręcenie połączeń odpowiednim momentem siły,
- pomiary rezystancji izolacji toru głównego,
- sprawdzenie i ewentualna próba regulacji aparatury łączeniowej (rozłączniki, odłączniki),
- sprawdzenie rozłączników w polach liniowych w zakresie poprawności działania z przycisków p.poż.

1.5. Przegląd baterii kondensatorów (4 szt.):

- oględziny,
- oczyszczenie z zabrudzeń,
- sprawdzenie działania wyposażenia, regulatora, styczników i próby funkcjonalne,
- pomiary pojemności kondensatorów,
- pomiary prądów roboczych

1.6. Pomiary kabli SN i nn (SN - zasilanie transformatora, nn - odpływ do wyłącznika głównego) - 5 kompletów:

- oględziny,
- pomiar ciągłości żył roboczych i ochronnych,
- pomiar rezystancji izolacji (5kV SN, 1kV nn)

1.7. Pomiary uziemień (5 transformatorów, stacja SN/nn, 4 rozdzielnice nn)

- oględziny,
- pomiar rezystancji uziomu.

1.8. Pomiary termowizyjne (wykonanie zdjęć ww. miejsc i urządzeń w dzień roboczy)

Prace należy wykonać:

- w sposób bezpieczny dla osób pracujących bezpośrednio przy robotach, jak i dla osób postronnych
- zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur:

- Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- Przeciwpożarowych
- Ochrony Środowiska.

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach (załącznik cenowy do formularza ofertowego w PDF):

- **zakres oraz wartość prac**
- **wykaz materiałów wraz z wyceną,**
- **obowiązki po stronie Zleceniodawcy (Agri Plus)**

Uwaga!

W celu zapoznania się z specyfiką oraz z problematyką robót - serdecznie zapraszamy na wizję lokalną.

W przypadku pytań proszę o kontakt za pośrednictwem Platformy Logintrade.

2. Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

3. Warunki wymagane od oferenta:

- Zabezpieczenie terenu objętego pracami, stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa realizacji robót
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP, SEP

4. Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1. harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac łącznie z czasami wymaganymi włączeń zasilania

5.1.2 wspomniany w treści (pkt. 1) załącznik cenowy do formularza ofertowego w PDF

5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

6. Przebieg postępowania:

6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia końcowe:

7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

<https://grupasmithfield.logintrade.net/porta1,regulamin.html>

Pozdrawiam,
Klaudia Warczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Araj lewy.jpg
2.	Araj prawy.jpg
3.	Kolejowy lewy.jpg
4.	Kolejowy prawy.jpg
5.	Palarnia.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wartość prac - usługa (robocizna)		1	usługa	Inne
2.	Koszt materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia		1	komplet	Inne
3.	Dojazd: 49-200 Grodków		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Wizja lokalna - odbyła się
3.	Adres realizacji: 49-200 Grodków
4.	Badanie termowizyjne będzie udokumentowane sprawozdaniem ze zdjęciami
5.	Przeгляд zostanie udokumentowany protokołem z wyszczególnionym zakresem wykonanych prac, regulacji i pomiarów

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Czy firma posiada polisę OC? Na jaką wartość?
2.	Jaki jest najszybszy termin realizacji zlecenia?
3.	Jakie jest Państwa doświadczenie?

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie